

1、响应函及响应函附录

(一) 响应函

海口市人民医院 (采购人名称):

1. 我方已仔细研究了 医用气体管道改造项目 (项目名称) 竞争性磋商文件的全部内容, 我们愿意以人民币 (大写) 人民币壹佰零陆万贰仟肆佰零伍元整 (¥ 1062405.00) 的响应总报价, 工期: 30 日历天, 按合同约定实施和完成该项目的承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

2. 我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销竞争性磋商响应文件。

3. 随同本响应函提交响应保证金一份, 金额为人民币 (大写) 伍仟元整 元 (¥ 5000.00 元)。

4. 如我方成交:

(1) 我方承诺在收到成交通知书后, 在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本响应函提交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明, 所提交的竞争性磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. / (其他补充说明)。

供应商: 日照市华兴医疗器械有限公司 (盖单位章)

响应代表: 尤希宗 (签字)

地址: 山东省日照市莒县夏庄镇驻地

电话: 0633-5575555

邮箱: 1731645249@qq.com

2023 年 9 月 11 日

2、报价一览表

项目名称：医用气体管道改造项目

项目编号：HNDWZB20230968

本项目报价	大写（人民币）：人民币壹佰零陆万贰仟肆佰零伍元整
	小写：¥1062405.00
合同履行期限（工期）	30 日历天
是否为小微企业：	是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ）
是否监狱企业参加采购活动：	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ）
是否残疾人福利性单位参加采购活动：	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ）

注：

1. 报价中必须包含应当包括人工、机械设备、管理、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等，合同的执行以交付时间为准；
2. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
3. 是否小微企业产品栏，在相应的括弧里打勾（☒），空白则默认为非小微企业产品磋商。
4. 是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（☒），空白则默认为非监狱企业参与磋商。
5. 是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（☒），空白则默认为非残疾人福利性单位参与磋商。

供应商（填写名称并盖章）：日照市华兴医疗器械有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2023 年 9 月 11 日

报价明细表

海口市人民医院										
医用气体改造项目标准配置清单										
序号	工序名	材料类型	名称	规格	单位	数量	单价	总价	备注	参数
一、站房设备										
1、压缩空气站房设备										
1	站房安装	主材	无油涡旋式压缩机	≥7.5KW	套	2	32000	64000	/	单台空压机流量 Q=0.4m³/min
2	站房安装	主材	冷冻式干燥机	≥50nm³/h	套	2	36000	72000	/	L≥ 50.0Nm³/h, 露点温度-20℃
3	站房安装	主材	内置中央控制系统	PLC 控制	套	2	11000	22000	/	PLC 控制
4	站房安装	主材	湿式缓冲罐	24L	个	2	8000	16000	/	V=24L
5	站房安装	主材	空气过滤器	≤过滤精度 0.01um	套	2	8000	16000	/	过滤精度 0.01 μm, 过滤效率 99.99% 活性炭过滤器精度 0.003mg/m³
6	站房安装	主材	空气干罐	≥0.6m³	个	2	5500	11000	/	V=0.6m³, P=0.8MPa, 材质: 不锈钢
7	站房安装	主材	不锈钢除菌过滤器	≥DN25	套	2	8000	16000	/	DN25, 过滤精度 0.01~0.2 μm
8	站房安装	主材	减压装置	≥DN25	套	2	5000	10000	/	DN25, 4 个压力表, 2 个减压阀, 压力调节范围: 0.3~0.8MPa
9	站房安装	主材	分气缸	1 进 4 出	套	1	5600	5600	/	不锈钢空气分气缸, 1 进 4 出
二、管网系统										
1、医用供氧管网系统										

1	管线安装	主材	医用紫铜管	$\geq 60 \times 2$	米	89	155	13795	/	无氧脱脂紫铜管 $\geq \Phi 60 \times 2$ 直径 60mm 壁厚 2mm
2	管线安装	主材	医用紫铜管	$\geq 35 \times 1.2$	米	60	106	6360	/	无氧脱脂紫铜管 $\Phi \geq 35 \times 1.2$ 直径 35mm 壁厚 1.2mm
3	管线安装	辅材	弯头、三通、大小头等	国标	项	1	1000	1000	/	各型
4	管线安装	主材	氧气总阀(铜)	$\geq \text{DN}60$	个	20	600	12000	/	$\geq \text{DN}60$
5	管线安装	主材	氧气总阀(铜)	$\geq \text{DN}35$	个	20	450	9000	含球头、球帽	$\geq \text{DN}35$
6	管线安装	主材	二级减压箱	双路	台	39	3600	14040	含球头、球帽	输入压力: 0.35~0.65MPa; 输出压力: 0.4~0.45MPa; 输出流量: 20M3/min(双路); 安全阀开启压力: 0.6MPa;
7	管线安装	主材	氧气流量计	$\geq \text{HXYL-300L}$	个	39	4000	15600	/	数字显示, 测量范围: 0~300L/min 累计流量: 0~9999999.9M3 公称工作压力: 0.8 Mpa 最大工作压力降: $\leq 1\text{kpa}$ 响应时间: 1ms 精度: 1.5 级 电源: 220v
8	管线安装	主材	流量计旁通阀	$\geq \text{SJ1-12}/\Phi 18$	个	39	500	19500	/	SJ1-12/ $\Phi 18$

9	管线安装	主材	阀门箱	三气	台	39	4600	17940 0	/	氧气、吸引、空气，外壳不锈钢材质，输入压力：0.35~0.65MPa；
2、医用中心吸引管网系统										
1	管线安装	主材	医用紫铜管	$\geq 35 \times 1.2$	米	375	106	39750	/	无氧脱脂紫铜管 $\Phi 35 \times 1.2$ 直径 35mm 壁厚 1.2mm
2	管线安装	主材	医用紫铜管	$\geq 22 \times 1.2$	米	170	75	12750	/	无氧脱脂紫铜管 $\Phi 22 \times 1.2$ 直径 22mm 壁厚 1.2mm
3	管线安装	主材	医用紫铜管	$\geq 15 \times 1.0$	米	150	58	8700	/	无氧脱脂紫铜管 $\Phi 15 \times 1$ 直径 15mm 壁厚 1mm
4	管线安装	主材	医用紫铜管	$\geq 12 \times 0.8$	米	350	50	17500	/	无氧脱脂紫铜管 $\Phi 12 \times 0.8$ 直径 12mm 壁厚 0.8mm
3、医用压缩空气管网系统										
1	管线安装	主材	医用紫铜管	$\geq 35 \times 1.2$	米	222	106	23532	/	无氧脱脂紫铜管 $\Phi 35 \times 1.2$ 直径 35mm 壁厚 1.2mm
2	管线安装	主材	医用紫铜管	$\geq 15 \times 1.0$	米	285	58	16530	/	无氧脱脂紫铜管 $\Phi 15 \times 1$ 直径 15mm 壁厚 1mm
3	管线安装	主材	医用紫铜管	$\geq 12 \times 1.0$	米	80	55	4400	/	无氧脱脂紫铜管 $\Phi 12 \times 1$ 直径 12mm 壁厚 1mm
4	管线安装	主材	医用紫铜管	$\geq 10 \times 1$	米	278	46	12788	/	无氧脱脂紫铜管 $\Phi 10 \times 1$ 直径 10mm 壁厚 1mm
5	管线安装	主材	空气减压箱	双路	个	39	3600	14040 0	含球头	输入压力：0.35~0.65MPa；

									球帽	输出压力: 0.4~0.45MPa; 输出流量: 20M3/min(双路); 安全阀开启压力: 0.6MPa;
三、终端设备										
1	末端设备安装	主材	压缩空气终端	德标全金属 A1-GZD-AIR	个	50	320	16000	含球头、球帽	1、工作压力: 0.4~0.6MPa, 流量:10L/min 2、安装方式: 设备带安装 3、终端插拔型式: 插头插入插孔后自动锁紧, 向下推端盖自动解锁; 4、终端孔型与氧气、真空吸引终端相区分, 避免插错
合计					1062405					



10、小微企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 海口市人民医院（单位名称）的 医用气体管道改造项目（项目名称）（项目编号：HNDWZB20230968）标包名称：/（标包编号：/）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 医用气体管道改造项目（标的名称），属于（工业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）日照市华兴医疗器械有限公司，从业人员52人，营业收入为11837.063578万元，资产总额为4017.849331万元¹，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日照市华兴医疗器械有限公司

日期：2023年9月11日

备注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 如无此项不提供。

竞争性磋商结果（最后报价）

采购人	海口市人民医院
项目名称	医用气体管道改造项目
项目编号	HNDWZB20230968
价格承诺	大写（人民币）：壹佰零伍万柒仟肆佰零伍元整
	小写：¥ 1057405.00 元
合同履行期限 （工期）	30 日历天。
投标人名称	日照市华兴医疗器械有限公司
法定授权代表签字	杨希宝
备注	无

日期：2023年09月15日

注：1. 大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零、亿、万、仟、佰、拾；

2. 供应商填完此表应在投标报价大写及小写、签名处盖上手印。

3. 该最后报价表单独准备 1 份，现场填写，不用装订到投标文件中。